

ホーム屋根の部材が落下した事象について（ＪＲ京都線 京都駅）

2026 年 8 月 24 日、ＪＲ京都線（東海道線）京都駅構内のホーム屋根から部材が落下したことが判明しました。お客様にはご迷惑とご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 日 時

2026 年 8 月 24 日（月） 16 時 25 分頃

2 場 所

ＪＲ京都線（東海道線） 京都駅 構内

3 概 況

16 時 25 分頃、京都駅 3 番のりばに停車中の下り普通電車の車掌が、お客様から「線路に鉄板が落ちてきた」旨の申告を受けたため、大阪指令所に連絡を行いました。その後、駅係員により線路内の落下物を拾得しました。

※現時点で、お怪我をされたお客様はいらっしゃいません。

※列車運行には影響ありませんでした。

4 落 下 物

屋根の端部材

材 質：鋼板

大きさ：縦 79 cm × 横 43 cm × 厚み 0.6 mm

重 量：約 1.8 kg

※屋根から線路までの高さは約 6.4 m

5 原 因

工事中に置き忘れた屋根の端部材が落下したものと推定しています。

【現地箇所】



【落下物】

