

北陸新幹線での電力設備トラブルについて

2026 年 6 月 3 日、北陸新幹線 新高岡駅～金沢駅間にて電力設備のトラブルにより列車遅延が発生しました。ご利用のお客様にご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 発生日時

2026 年 6 月 3 日（水） 8 時 15 分頃

2 発生場所

北陸新幹線 新高岡駅～金沢駅間

3 概 要

6 月 3 日（水）8 時 15 分頃から、電力設備確認のため長野駅～金沢駅間で運転を見合わせていましたが、9 時 50 分に運転を再開しました。

4 影 響

- ・運 休：下り 4 本 上り 5 本 計 9 本
- ・遅 延：下り 9 本 上り 6 本 計 15 本
（最大遅延 はくたか 556 号 105 分）
- ・影響人員：約 11,000 人

5 主な原因

新高岡駅～金沢駅間に設置されている新津幡き電区分所の制御装置は二重系で構成されており、1 台が故障した場合には、もう 1 台が代わって制御を継続する仕組みとなっています。しかし今回は故障を正しく検出できなかったため、もう 1 台への切り替えが行われず、制御が継続されませんでした。

6 対 策

制御装置の故障を確実に検出できるよう、故障検知機能を強化する改修を実施します。