

2020年9月3日
西日本旅客鉄道株式会社

北陸新幹線 糸魚川～黒部宇奈月温泉駅間 コンクリート片が落下した件について

2020年9月3日、北陸新幹線 糸魚川～黒部宇奈月温泉駅間よりコンクリート片が落下しました。
この度はご心配・ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございませんでした。同様の事象が発生しないよう、設備の保守管理を確実に実施し、安全確保に努めてまいります。

1 発見日時

2020年9月3日（火） 午後14時24分頃

2 落下場所

北陸新幹線 糸魚川～黒部宇奈月温泉駅間 第二浜田架道橋

3 概況

9月3日午後14時24分頃、沿線住民の方より家の敷地内に新幹線高架橋のコンクリート片が落ちて
いる旨を通報いただきました。

なお、この事象による沿線住民の方ならびにお客様のお怪我、および列車運行への影響はありません
でした。

4 落下物

高架橋のコンクリート

大きさ 長さ約70mm×幅約40mm×厚さ約20mm

長さ約60mm×幅約40mm×厚さ約20mm

長さ約70mm×幅約50mm×厚さ約35mm

重量総計：260g


高架橋から落下した民家敷地内までの高さ … 約18.0m

5 影響

沿線住民の方、お客様、列車運行への影響はありません。

6 原因

コンクリートの経年劣化と推測されますが、詳細は調査中です。



落下物 (コンクリート片)