

こ線橋の樋（とい）の落下について（山陽線 入野駅）

2021年1月15日、山陽線 入野駅ホーム上に樋が落下しているのを確認しました。このたびは、ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 受報日時

2021年1月15日（金） 午後0時34分頃

2 落下場所

山陽線 入野駅

3 概況

1月15日午後0時34分頃、列車の乗務員よりホーム上に落下物があると広島総合指令所に連絡がありました。建築社員が現地を確認したところ、こ線橋に付随する樋であることがわかりました。

なお、落下物によるお客様のお怪我等はありません。

既に当該落下物を撤去しております。

4 落下物について

こ線橋呼び樋（雨水を集め、下水に導く管）

材質：塩化ビニール製

重量：合計7.5kg

大きさ：内径75mm×長さ900mm、内径75mm×長さ1800mmの計2本

高さ：約4.0m

落下箇所(落下前)



落下箇所(落下後)



落下物



5 影響

列車運行への影響はありませんでした。

6 原因

樋の経年劣化により、破損しやすい状況となっていたと推定されます。