

2021年12月17日
西日本旅客鉄道株式会社

駅ホーム屋根の一部落下について

2021年12月17日、山陰本線 出雲市駅で、駅ホーム屋根の一部が落下していることが分かりました。ご利用のお客様にはご心配をおかけし、大変申し訳ございませんでした。

1 受報日時

2021年12月17日（金） 9時50分頃

2 場 所

山陰本線 出雲市駅

3 概 況

9時50分頃、お客様より3・4番ホーム待合室付近に落下物があるとの申告があり、駅係員が確認したところ、ホーム上に屋根の一部が落下しているのを発見しました。

調査した結果、昨夜、ホーム上屋根の修繕工事を行った際、屋根上に仮置きしていた取替えた屋根の一部が落下していることがわかりました。

なお、お客様からのお怪我等の申告はありません。

※この影響による列車の遅れはありません

※ホーム上屋根から落下箇所までの高さは約4.6mです

4 落下物について

寸法（全寸）：幅970mm 長さ960mm×厚さ0.6mm 重さ：約1.26kg

※屋根の一部は樹脂製のもの

5 原 因

強風により、固定していたバンドをすり抜けて、ホームへ落下したものと推測されます。